



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
*Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia*

Trasmessa via PEC

*Alla società
Consorzio Urbanistico Terre dei Ghezzi
c/o Studio Nico Boscolo Agostini
nico.boscolo@legalmail.it*

OGGETTO: Parere preventivo Piano di adeguamento scarichi acque meteoriche ai sensi della L.192/94 - Piano Particolareggiato/PS n.5 – Parco del Lusenzo – Sotto progetto 2 – Ghezzi - Località Sottomarina - Chioggia (Ve)

Si fa riferimento alla nota depositata agli atti con prot. 43105 del 21.10.2019 con la quale si richiede un parere preventivo per il progetto di gestione delle acque meteoriche ricadenti sull'area sita in Chioggia (Ve) – Località Sottomarina – area prospiciente la Laguna del Lusenzo rientrante nel perimetro del Piano Particolareggiato/PS n.5 – Parco del Lusenzo – Sotto progetto 2 - Ghezzi.

Il progetto prevede l'urbanizzazione dell'area in oggetto con l'edificazione di unità residenziali e relative opere di urbanizzazione anche comuni quali strade e parcheggi e la realizzazione di due reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche così ripartite:

- Rete A: raccolta acque meteoriche ricadenti sulla viabilità e parcheggi lungo la stessa; n. 6 recapiti in laguna senza trattamento;
- Rete B: raccolta acque meteoriche ricadenti sulle aree destinate a n. 16 parcheggi; trattamento in n. 6 disoleatori con relativi scarichi in laguna;

La rete A confluisce a valle del pozzetto di campionamento di ogni disoleatore della rete B.

Non sono forniti ulteriori dettagli per quanto riguarda le reti di captazione di convogliamento delle coperture, aree pedonali sia pubbliche (marciapiedi e piazze) che private (cortili e coperture).

Lo scrivente Ufficio, esaminata la documentazione presentata, ritiene che le acque meteoriche di dilavamento per le quali si prevede lo scarico in laguna possano essere ricomprese tra quelle regolamentate dalla L. 192/2004 ed esprime un preliminare parere favorevole sull'ammissibilità della gestione delle acque di dilavamento secondo le modalità previste dalla norma in oggetto.

La presente non costituisce validazione del progetto presentato per il quale è necessario inoltrare apposita istanza ai sensi della L. 192/94 secondo la modulistica scaricabile dal sito <http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>.

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



Si ricorda che il progetto dovrà contenere approfondimenti tecnici riguardanti:

- calcoli idraulici e il relativo dimensionamento dei sistemi di trattamento e relative schede tecniche;
- calcoli idraulici relativi alle reti di captazione di convogliamento delle coperture, aree pedonali sia pubbliche (marciapiedi e piazze) che private (cortili e coperture);
- planimetria e sezione dei n. 6 punti di scarico in laguna e relativi tracciati;
- gli scarichi in laguna dovranno essere permanentemente immersi e posizionati ad una quota non superiore a - 75 cm rispetto al livello medio mare i.g.m.;
- i pozzetti di ispezione e campionamento in uscita da ciascun trattamento prima della confluenza nella tubazione recapitante in laguna dovranno consentire la raccolta di un campione di volume non inferiore a 20 litri;



IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Ing. Francesco Sorrentino

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387



PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.veneziamit.gov.it
<http://provveditoratovenetiamit.gov.it>
C.F.: 80010060277

