



Città di Chioggia

SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534042 - fax. 041 4

PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: ing. Stefano Penzo - ☎ 041 5534040 - ✉: stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: arch. Marco Marangon - ☎ 041 5534034 - ✉: marco.marangon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: geom. Patrizio Dei Meneghetti - ☎ 041 5534034 - ✉: patrizio.meneghetti@chioggia.org



Prot. n.

Chioggia, 13 OTT. 2015

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per il ripristino strutturale della cornice di gronda della copertura della scuola "G.Olivi".

VERBALE DI SOMMA URGENZA (artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- È pervenuta una segnalazione da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3, con la quale si veniva a conoscenza di alcuni distacchi di materiale dalla cornice di gronda del plesso che avevano provocato dei crolli di parti di calcestruzzo sul marciapiede perimetrale della scuola;
- Si è provveduto ad eseguire un sopralluogo immediato per verificare lo stato dei luoghi e stabilire l'entità del pericolo, constatando che tutta la cornice di gronda del plesso scolastico presenta numerose fessurazioni e rigonfiamenti del calcestruzzo dovuto dalla dilatazione del ferro di armatura in fase di ossidazione.
- al fine di scongiurare pericolo di cadute di materiali dall'alto, si ritiene opportuno intervenire con urgenza per il ripristino strutturale della cornice di gronda, mediante la demolizione di tutte le parti di calcestruzzo ammalorato e l'applicazione del ciclo di risanamento dei ferri di armatura;
- per l'esecuzione del suddetto intervento è stata interpellata in via d'urgenza la ditta ALTEA escavazioni s.a.s. di Frison Mattia & C., via Ca' Ballo, 27/a – 30034 Mira (VE) P.iva 03521800270, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i necessari interventi.

Ritenuto quindi opportuno affidare l'intervento in argomento, data la sua particolarità ed urgenza alla ditta sopraindicata;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni il quale regola i provvedimenti in casi di somma urgenza;

INCARICA

la ditta ALTEA escavazioni s.a.s. di Frison Mattia & C., via Ca' Ballo, 27/a – 30034 Mira (VE) P.iva 03521800270, ad eseguire l'intervento di somma urgenza di ripristino strutturale della cornice di gronda della copertura della scuola "G. Olivi" in Borgo San Giovanni e a provvedere a quant'altro necessario per rimuovere lo stato di pregiudizio per la sicurezza del personale e alunni che frequentano il plesso scolastico.

Con la firma del presente verbale l'impresa accetta l'incarico.

ALTEA s.a.s. L'impresa
di Frison & C. ALTEA Escavazioni sas

Il Funzionario tecnico
Arch. Marco Marangon



Il tecnico incaricato
p.i. Fregnan Roberto

VISTO: Il Dirigente LL.PP.
Ing. Stefano Penzo