



Città di Chioggia



**SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO MANUTENZIONE EDILIZIA**

Calle Nordio Marangoni - ☎ tel. 041 5534021 - 4050 fax. 041 403459

PEC: chioggia@pec.chioggia.org

Dirigente: ing. STEFANO PENZO - ☎ 041 5534071 - ✉ stefano.penzo@chioggia.org

Responsabile del Procedimento: arch. MARCO MARANGON - ☎ 041 5534047 - ✉ marco.marangon@chioggia.org

Responsabile dell'Istruttoria: p.i. ROBERTO FREGNAN - ☎ 041 5534056 - ✉ roberto.fregnan@chioggia.org

Prot. n.

Chioggia, 26/02/2019

OGGETTO: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di una parte della strutture in c.a. della scuola secondaria di 1° grado "N. De Conti" a Sottomarina.

**VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50)**

Premesso che:

- la scuola secondaria di 1° grado "N. De Conti", ubicata in Sottomarina è un plesso scolastico di due piani fuori terra, costituito da una struttura in cemento armato formata da travi e pilastri con tamponamento in muratura;
- con nota inviata via fax al Settore LL.PP. in data 18/02/2019, il Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Chioggia 4, segnalava l'urgente necessità della messa in sicurezza di alcune facciate esterne del plesso sopra citato per la caduta di pezzi di calcestruzzo lungo il passaggio di studenti e personale docente;
- da un'ispezione accurata si è osservato che i distacchi del cemento armato sono causati dal distacco del copriferro causato dall'ossidazione dei ferri armatura;
- i continui distacchi di calcestruzzo hanno delle inevitabili ripercussioni sull'intera struttura con evidente pericolo per l'incolumità delle persone;
- il prolungarsi di tale situazione di degrado comporta inevitabilmente dei danni alle strutture con conseguenze anche sotto il profilo statico.

Vista la necessità di provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate eseguendo in somma urgenza i necessari lavori mediante il ripristino delle strutture in c.a. ammalorate realizzando un ciclo risanante che comprende: il picchettamento delle superfici, la passivazione dei ferri d'armatura e il ripristino finale della sezione della trave o del pilastro.

Considerata l'urgenza è stata contattata immediatamente la ditta Zennaro Costruzioni srl con sede legale in Via dei Garofani 10 - Oriago di Mira, specializzata in lavori edili, che si è resa subito disponibile ad eseguire i necessari lavori.

Ritenuto opportuno e senza indugio affidare gli interventi in argomento, data la loro particolarità ed urgenza, alla ditta Zennaro Costruzioni srl, come sopra generalizzata.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il quale disciplina le procedure in casi di somma urgenza;

SI INCARICA

la ditta Zennaro Costruzioni srl, con sede legale in Via Dei Garofani 10 - Oriago di Mira (VE) ad eseguire in somma urgenza i necessari lavori (Cat. OG1) per l'esecuzione dei necessari lavori di



Città di Chioggia città d'arte

messaggio in sicurezza di una parte delle strutture in c.a. della scuola secondaria di 1° grado "N. De Conti" e di quant'altro necessario per garantire la pubblica incolumità.

Con la firma del presente verbale l'impresa accetta l'incarico.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FUNZIONARIO TECNICO
Arch. Marco Marangon

[Handwritten signature of Arch. Marco Marangon]

L'IMPRESA

[Handwritten signature]
Zennaro Costruzioni
di Zennaro S. & C.

Visto IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
Ing. Stefano Penzo

[Handwritten signature of Ing. Stefano Penzo]

